



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **6/16**

PRODUCENT: P.W.T.K. „TERMO-TECH” sp. z o.o. 26-220 Stąporków
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny - retorta
NAZWA PRODUKTU: **INTEGRA 30** moc [kW] **28**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny – retorta
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 31.05.2016.
RODZAJ PALIWA: węgiel brunatny

WYNIKI BADAŃ:

			MOC NOMINALNA - 100%	28,4 kW
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	243	Max	500
OGC	[mg/m ³]	18	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	21	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,3	Min	88,4
			MOC MINIMALNA - 30%	8,3 kW
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	467	Max	500
OGC	[mg/m ³]	19	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	11	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,8	Min	88,4

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 6/16**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 14.07.2016.

Formularz B-3