

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 014


1. Producent wyrobu budowlanego: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przełęcz 27, 60 -115 Poznań
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Ograniczniki temperatury RTL
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego: PKWiU 28.14.12.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Służy do regulacji temperatury pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym o powierzchni nie przekraczającej 20m², długości pętli rur grzewczych do 100m i średnicy wew. 12mm.
5. Specyfikacja techniczna:

Normy:
PN-91 M-75009, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i metody badań
PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

Powyższe zawory produkowane są w Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z PN-EN ISO 9001:2008
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Maks. Temperatura wody: 120°C, maksymalne ciśnienie robocze: 1MPa;
7. Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5


SCHLÖSSER HEIZTECHNIK
Grupa Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
60-115 Poznań, ul. Przełęcz 27
NIP 783-165-82-72 REGON 301405072

Poznań, 02.05.2011r.

Olena Zbroszczyk - Prezes

PREZES ZARZĄDU

Olena Zbroszczyk

