

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 002

1. Producent wyrobu budowlanego: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
ul. Przełęcz 27, 60 -115 Poznań
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zawór odcinający
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego: PKWiU 28.14.12.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do montażu w grzejnikach centralnego ogrzewania w instalacji do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1MPa
5. Specyfikacja techniczna:  
Normy: PN-91 M-75009, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
Wymagania i metody badań
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
Maks. Temperatura wody: 120°C, maksymalne ciśnienie robocze: 1MPa;
7. Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Poznań, 02.01.2012r.

**PREZES ZARZĄDU**  
  
*Olena Zbroszczyk*  
Olena Zbroszczyk - Prezes