



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **46/17**

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej
„Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: Automatemczny
NAZWA PRODUKTU: **KRS TECH DUO** moc [kW] **26**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 2.10.2017
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			27,3 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	148	Max	500
OGC	[mg/m ³]	4	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	25	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,6	Min	88,4

MOC MINIMALNA - 30%			7,7 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	439	Max	500
OGC	[mg/m ³]	9	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	16	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min	88,4

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 46/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz
Formularz B-3

Stąporków, dn. 14.11.2017.