

Szałsza, 9 czerwca 2016 r.

Deklaracja producenta

Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Polska zaświadcza, że:

Produkt: Grupy pompowe PrimoTherm


Dane techniczne: Przyłącza od strony kotła – G1½", GW G1¼", GW G1"
Przyłącza od strony instalacji – GW G1", GW G1¼",
Rozstaw przyłączy – 125 mm
Temperatura medium – max 110°C
Ciśnienie pracy – max 10 bar
Stężenie glikolu – max 50%

Przeznaczony jest do przetłaczania medium w instalacjach grzewczych. Grupy pompowe PrimoTherm wyposażone zostały w urządzenia do pomiaru temperatury, zawory odcinające oraz zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Grupy pompowe PrimoTherm podlegają Dyrektywie Ciśnieniowej PED 97/23/WE i zgodnie z art. 3.3 (dobra praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

W sprawie zgodności pomp obiegowych, znajdujących się na wyposażeniu grup PrimoTherm, z aktualnie obowiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami obsługi producentów tych urządzeń.

Podpisana w dniu 9 czerwca 2016 r.



Damian Chwedyk
Inżynier Zespołu Badań i Rozwoju