

ZGŁOSZENIE DO URUCHOMIENIA SYSTEMU THERMA V™

(prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza i wysłanie minimum 5 dni roboczych przed przewidywaną datą uruchomienia)

Zgłaszający (firma, adres, telefon, osoba zgłaszająca):
Wykonawca montażu (firma, adres, telefon, nr certyfikatu):
Obiekt (firma, adres):
System Therma V : (model i numer seryjny)
Proponowana data uruchomienia (minimum tygodniowe wyprzedzenie):
Pracownik obecny przy uruchomieniu (imię i nazwisko, telefon):

Przed przesłaniem zgłoszenia potwierdzam, że zostały wykonane poniższe czynności*		tak/nie/nie dotyczy
Część mechaniczna	System został zainstalowany zgodnie ze schematem doborowym	
	Na schemat doborowy zostały naniesione rzeczywiste długości instalacji chłodniczej	
	Jednostki zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia (PDB)	
	Zapewniony jest swobodny dostęp do urządzenia, wolne przestrzenie serwisowe wokół urządzenia są co najmniej równe odległościom przedstawionym w dokumentacji.	
Część elektryczna	Instalację elektryczną wykonano zgodnie z wytycznymi LG Electronics	
	Doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń	
	Podłączono przewód zasilający agregatów: _____ il. żył (____), przekrój (____) mm ²	
	Dobrano i zainstalowano zabezpieczenie o wartości: (____) A	
	Podłączono przewód zasilający - komunikacyjny, przekrój (____) mm ²	
Instalacja elektryczna jest chroniona – uziemienie		
Część freonowa	Instalację chłodniczą wykonano zgodnie z wytycznymi LG Electronics	
	Lutowanie rurociągów chłodniczych wykonano w osłonie azotu	
	Instalacja jest zabezpieczona i przygotowana do podłączenia	
	Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej dla grzałki przepływowej, przekrój (____) mm ²	
	Wykonano okablowanie i podłączenie zaworów sterujących oraz pomp obiegowych	
	Instalacja wodna jest napełniona i odpowietrzona	
	Instalacja wodna spełnia wymagania urządzenia i odpowiedni przepływ	
	Zainstalowano i podłączono bufor , pojemność (____) l	
	Zainstalowano i podłączono zbiornik C.W.U , pojemność (____) l	
Uwagi:		

* Brak pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii może wykluczyć możliwość przyjazdu pracownika technicznego do uruchomienia systemu. Odpowiedzi nieprawdziwe mogą stać się przyczyną konieczności powtórzenia wezwania wsparcia technicznego i dodatkowych kosztów.

UWAGA ! W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty Inżyniera Wsparcia Technicznego LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Czytelny podpis osoby wypełniającej zgłoszenie:

.....