


# EUROSTER 2026/2026TX



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

## INFORMACJA O UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH



Rys. 1

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.


Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Produkt zawiera baterie, które są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady (Rys. 1). Baterie podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii lub akumulatorów prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii i akumulatorów. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu oraz baterii i akumulatorów. Wskazówki dotyczące usuwania baterii znajdują się w instrukcji obsługi. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

## 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- 4 różne programy dla każdego z dni tygodnia (razem 28 różnych przedziałów oraz temperatur). Rozdzielczość ustawiania czasu dla programowania - 10 minut.
- Przewidziany do pracy w instalacjach grzewczych lub klimatyzacyjnych.
- Zakres pomiaru temperatury: 0-50°C, rozdzielczość 0,1°C.
- Zakres regulacji temperatury: 5-45°C, rozdzielczość 0,1°C.
- Histereza 0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0°C, do wyboru.



- PI - system optymalizacji krzywej grzania.
- Kalibracja czujnika: od -4,0°C do +4,0°C, krok

0,2°C.

- Funkcja kopiowania programów.
- Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz.
- Chwilowa nastawa temperatury - regulator utrzymuje nastawioną temperaturę dopóki nie rozpocznie się następny program.
- Tryb wakacyjny - regulator utrzymuje nastawioną temperaturę przez wybrany czas, do 99 dni.
- Blokada - zablokowana możliwość zmiany parametrów. Tryb dedykowany do biur, gdzie tylko 1 osoba posiada uprawnienia do zmiany nastaw.
- Wyłączenie ogrzewania, czyli tryb przeciwwamrozeniowy - w trybie ogrzewania regulator utrzymuje najniższą możliwą, bezpieczną temperaturę (5°C), w trybie klimatyzacji wyłącza urządzenie.
- Licznik czasu pracy urządzenia grzewczego/klimatyzacyjnego - rozdzielczość 1 minuta, maksymalne wskazanie 999 godzin.
- Zabezpieczenie antyzamrozeniowe - regulator

## **EUROSTER 2026/2026TX**

włącza ogrzewanie, jeśli temperatura spadnie poniżej 5°C. Funkcja zawsze aktywna.

- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA - zalecamy wymianę baterii przed każdym sezonem grzewczym.
- Obciążalność wyjścia: 16 A 230 V 50 Hz, przekaźnik 1-biegunowy przełączny.
- Zewnętrzny czujnik temperatury - NTC 10 kΩ przy 25°C.
- Automatyczna zmiana na czas letni i zimowy.
- System Anty-Stop - przekaźnik jest załączany na 1 minutę raz w tygodniu.
- Wymiary (dł./wys./szer.): 138 x 86 x 29 mm.

### **2. WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU**

Dla zapewnienia w pełni efektywnej pracy regulatora prosimy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących miejsca montażu urządzenia.

- Regulator przeznaczony jest do montażu naściennego wewnątrz pomieszczeń na wysoko-

ści ok. 1,5 m nad posadzką.

- Unikać miejsc silnie nasłonecznionych, blisko urządzeń grzewczych lub chłodniczych, bezpośrednio przy drzwiach, oknach i innych tego typu lokalizacjach, gdzie pomiar temperatury mógłby być łatwo zakłócony przez warunki zewnętrzne.
- Unikać miejsc o słabej cyrkulacji powietrza, np. zasłoniętych meblami.
- Unikać miejsc wilgotnych ze względu na negatywny wpływ wilgoci na trwałość eksploatacyjną urządzenia.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zakończone zostały prace remontowe, a w miejscu montażu powierzchnia nie jest pokryta świeżą farbą lub gipsem.
- Nie jest konieczne poziomowanie regulatora przed montażem.
- Nadmiar kabli wsunąć z powrotem w ścianę podczas regulacji położenia urządzenia. W przy-

padku stwierdzenia przewiewu, szczelinę należy wypełnić niepalnym materiałem.

- Włożyć baterie zwracając uwagę na bieguność.

## **OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

### **UWAGA**

- Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika lub innych osób oraz doprowadzić do strat materialnych!
- Na przewodach podłączonych do regulatora i odbiornika może występować niebezpieczne napięcie (potencjał fazowy zasilania), groźne dla życia, dlatego montaż regulatora należy powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi!
- Nie montować regulatora w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, znacznym zapyle-

niu lub, w których występują opary substancji żrących czy łatwopalnych, chronić przed wodą oraz innymi cieczami!


- Nie należy instalować regulatora posiadającego uszkodzenia mechaniczne!
- Regulator nie jest elementem bezpieczeństwa instalacji grzewczej. W systemach grzewczych, w których istnieje ryzyko wystąpienia szkód w przypadku awarii układów sterowania, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia!
- Nie należy wykorzystywać regulatora niezgodnie z przeznaczeniem!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci!
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i konserwacji powoduje utratę gwarancji!
- W przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem regulatora skontaktować się z instalatorem lub producentem.

## EUROSTER 2026/2026TX

### KONSERWACJA

Do czyszczenia regulatora nie należy używać rozpuszczalników i agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię obudowy i wyświetlacz. Obudowę regulatora czyścimy miękką ściereczką. Należy pamiętać o wymianie baterii, ponieważ wylanie się z nich elektrolitu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie regulatora.

### 3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY REGULATORA




### KORPUS

- $\oplus$  i  $\ominus$  zwiększanie/zmniejszanie; wcisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć szybkość zmian.
- **Date** wcisnąć w celu odczytania aktualnej daty; wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy w celu ustawienia daty i czasu.
- **Power** włącza i wyłącza tryb przeciwwamrozeniowy (5°C).
- **Oper time** wcisnąć w celu odczytania czasu pracy; w celu skasowania wcisnąć i przytrzymać przez 3 s, zatwierdzić klawiszem **OK**
- **Calendar** włączanie/wyłączanie trybu wakacyjnego.
- **Menu** wcisnąć, żeby zaznaczyć program, który będzie kopiowany.
- **OK** zatwierdzanie.

**Uwaga:** Zmiana jakiegokolwiek wartości powoduje, że odpowiednie pole na wyświetlaczu zaczyna pulso-

wać. Należy to rozumieć jako pytanie o potwierdzenie. Jeżeli użytkownik potwierdzi zmianę klawiszem **OK**, zostanie ona zapamiętana. Jeżeli nie potwierdzi jej w ciągu 15 sekund, regulator anuluje zmianę i powróci do normalnej pracy.

## WYŚWIETLACZ



- "Date" - na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna data (nie godzina).
- 1,2,3,...7 - cyfry dni tygodnia; 1 = poniedziałek, 7 = niedziela.
- numer z lewej strony - temperatura (mierzona lub nastawiana).
- °C - stopnie Celsjusza.

- "SET" - zmiana nastaw.
- numer z prawej strony - czas: aktualny, ustawiany lub czas pracy (przy mierzeniu czasu pracy); zakres 00:00 - 999:59.




- włączone grzanie      włączona klimatyzacja
- licznik czasu pracy urządzenia grzew./klim.
- tryb przeciwmroźeniowy 5°C
- aktywna funkcja kopiowania
- bateria wyczerpana      tryb wakacyjny
- termostat zablokowany
- tryb ręczny (ustawiona temperatura jest utrzymywana do najbliższej zmiany programu)

## EUROSTER 2026/2026TX

### 4. OTWIERANIE REGULATORA

Wkrętakiem krzyżowym poluzować wkręt blokujący obudowę. Rozdzielić panel od podstawy zwracając uwagę na zawiasy z prawej strony sterownika.



### MONTAŻ I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się wewnątrz urządzenia. W celu ich wymiany należy otworzyć regulator zgodnie z opisem w punkcie 4. Przy wymianie baterii należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość. Oznaczenia znajdują się w komorze baterii.

#### UWAGA!

- wskaźnik wyczerpania baterii będzie widoczny, gdy napięcie spadnie do minimalnego, dopuszczalnego poziomu,
- do zasilania regulatora stosować wyłącznie baterie alkaliczne typu AA,

- nie należy stosować akumulatorów ze względu na ich niższe napięcie i krótszy czas pracy,
- zaleca się wymianę baterii przed każdym sezonem grzewczym.

### 5. WYBÓR TRYBU PRACY REGULATORA

Euroster 2026 jest wyposażony w 4 zworki konfiguracyjne. Nastawy fabryczne są oznaczone kursywą:

#### Zabezpieczenie przed przegrzaniem spowodowanym rozładowaniem baterii: *TAK/NIE*

Jeśli baterie są rozładowane, regulator może awaryjnie wyłączać przełącznik (zabezpieczenie przed niekontrolowaną pracą urządzenia grzewczego). Wyłączenie tej funkcji powoduje, że regulator pracuje bez zmian aż do całkowitego rozładowania baterii (ryzyko włączenia ogrzewania na stałe).

#### Wybór czujnika: *Wewnętrzny/Zewnętrzny*

Zwórka służy do wyboru czujnika: wewnętrznego (mierzy temperaturę powietrza w miejscu zainstalowania regulatora) lub zewnętrznego (wymaga podłą-


czenia czujnika zewnętrznego).

## Typ instalacji: Klimatyzacja / Grzanie

Zworka służy do wyboru rodzaju instalacji, w jakiej pracuje regulator.


## Rodzaj algorytmu: ON-OFF / P.I.

Regulator może pracować w trybie włącz-wyłącz, w którym regulator włącza urządzenie grzewcze przy spadku temperatury o wartość histerezy lub w trybie P.I., w którym oblicza ilość załączeń na godzinę, w zależności od dotychczasowych zmian temperatur.




## 6. SCHEMATY PODŁĄCZENIA REGULATORA

### W układzie z kotłem gazowym




### W układzie ogrzewania podłogowego (E2026P)



## EUROSTER 2026/2026TX

**UWAGA.** W przypadku korzystania z czujnika podłogowego, należy go podłączyć do zacisków 4 i 5. Należy również, przy wyjętych bateriach, przełożyć zwórkę SENSOR w położenie Ext.

### W układzie grzewczym/klimatyzacyjnym



## 7. USTAWIANIE PARAMETRÓW

### Ustawianie daty i godziny

Uwaga: Użytkownik może potwierdzać nastawy na 2

sposoby: używając klawiszy **Date** lub **OK**. Jeżeli potwierdzi klawiszem **Date**, przechodzi do następnej nastawy [Godzina > Minuta > Rok > Miesiąc > Dzień > Godzina (ponownie)]. Jeżeli potwierdzi **OK**, regulator zapamięta zmianę i powróci do pracy.

Jeżeli użytkownik nie wciśnie żadnego klawisza przez 15 sekund, zmiana nastawy jest anulowana.

W celu ustawienia daty i godziny należy wykonać następujące czynności:


1. Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **Date** - cyfry godziny zaczną pulsować.
2. Używając **+** i **-** ustawić godzinę. Potwierdzić klawiszem **Date**. Cyfry minut zaczną pulsować.
3. Powtórzyć czynności dla nastawy minut, roku, miesiąca i dnia.
4. Po ustawieniu dnia miesiąca zatwierdzić wszystkie zmiany klawiszem **OK** lub wcisnąć klawisz

**Date**, żeby wrócić do nastaw i skorygować wprowadzone wartości.

**Ustawianie histerezy** (tylko dla algorytmu ON-OFF)

1. Przytrzymać  $\oplus$  i  $\ominus$  przez co najmniej 3 sekundy. Regulator wyświetla napis „Hysteresis” oraz pokazuje aktualną nastawę.
2. Klawiszami  $\oplus$  i  $\ominus$  wybrać żadaną wartość.
3. Zatwierdzić klawiszem **OK** lub zaczekać 15 sekund, aż zmiana zostanie anulowana.

Idea pracy regulatora z histerezą jest przedstawiona poniżej:



**Algorytm optymalizujący krzywą grzania (PI)**

Regulator 2026 może pracować z algorytmem

optymalizującym krzywą grzania. Algorytm ten jest dedykowany dla instalacji z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Celem jego stosowania jest ograniczenie wahań temperatury w pomieszczeniu. W odróżnieniu od regulacji typu załącz/wyłącz, aktualny stan przełącznika zależy nie tylko od obecnej różnicy temperatur ustawionej i zmierzonej, ale również od zmian temperatury w przeszłości. Dla przykładu, jeśli mierzona temperatura jest niższa od nastawionej przez długi czas, regulator włącza urządzenie grzewcze na stałe.

Do korzystania z trybu PI, należy odpowiednio ustawić jego parametry. Są to:

**Czas trwania cyklu („Con”) 1-5**

Oznacza minimalny czas, na który regulator jednorazowo załącza przełącznik (w minutach).

**Maksymalna liczba cykli na godzinę („CPH”) 3,6,9,12**

Ilość załączeń i wyłączeń (cykli) w ciągu godziny obliczana przez regulator (według zmian temperatury).

## EUROSTER 2026/2026TX

### Szerokość przedziału regulacji proporcjonalnej („Pb”) 1.5-3.0

Jeżeli różnica temperatury zadanej i mierzonej zawiera się w przedziale regulacji proporcjonalnej, regulator dobiera czasy włączenia i wyłączenia. Poza tym przedziałem, wyjście jest włączone lub wyłączone w sposób ciągły.

### Ustawienie parametrów algorytmu PI

1. Ustawić zworkę w pozycji P.I. (str. 7) i przycisnąć przycisk RESET.
2. Przytrzymać  $\oplus$  i  $\ominus$  przez co najmniej 3 sekundy. Regulator wyświetla napis „Con” oraz pokazuje aktualną nastawę.
3. Klawiszami  $\oplus$  i  $\ominus$  wybrać żadaną wartość.
4. Zatwierdzić klawiszem **OK** lub zaczekać 15 sekund aż zmiana zostanie anulowana.
4. Powtórzyć czynności 2-3 dla nastaw „CPH” i „Pb”.

### Korekta wyświetlanej temperatury (Kalibracja)

Zakres kalibracji: od  $-4,0^{\circ}\text{C}$  do  $+4,0^{\circ}\text{C}$ .

1. Ustawić pokrętko w pozycję PN.
2. Przytrzymać równocześnie klawisze **Info** i **Date** przez przynajmniej 3 sekundy. Regulator pokaże aktualną wartość korekty.
3. Klawiszami  $\oplus$  i  $\ominus$  ustawić żadaną korektę. Skok wynosi  $0,2^{\circ}\text{C}$ .
4. Zatwierdzić zmianę klawiszem **OK** lub odczekać 15 sekund w celu anulowania zmiany.

## 8. PRACA REGULATORA

Euroster 2026 jest regulatorem programowanym. Użytkownik może nastawić 4 różne temperatury dla 4 różnych przedziałów czasowych, oddzielnie dla każdego dnia tygodnia. Ustawianie programów dla całego tygodnia może być żmudne, dlatego regulator został wyposażony w funkcję kopiowania programów.

Dla każdego programu są 2 nastawy: temperatura oraz godzina rozpoczęcia, która oznacza równocześnie zakończenie poprzedniego programu. W czasie aktywności danego programu, utrzymywana jest przypisana do niego temperatura.

Godzina rozpoczęcia programu jest określona z dokładnością 10 minut. Zakres: 00:00 - 23:50.


Programy są zawsze wykonywane w kolejności P1-P2-P3-P4. Użytkownik może ustawić godziny rozpoczęcia programów w innej kolejności niż P1-P2-P3-P4, jednak w takim wypadku regulator ominie programy, które nachodzą na siebie.

#### Przykład:

P1-4 rozpoczynają się kolejno; użytkownik chce, żeby P4 rozpoczął się przed P3:



Jeżeli P4 rozpoczyna się przed P3, regulator automatycznie omija P3. W rezultacie mamy:



Podobnie, jeśli użytkownik zechce przesunąć P2 i P3 „za” P4:





















Programy P2 i P3 zostaną ominięte (P4 rozpoczyna się przed P2 i P3):



#### Programowanie regulatora

**Uwaga:** Kolejność dni tygodnia przy programowaniu nie ma znaczenia.


1. Ustawić pokrętko na PN.
2. Ustawić żadaną temperaturę dla P1  klawiszami  i . Potwierdzić klawiszem .

3. Ustawić wymaganą godzinę rozpoczęcia P1  klawiszami  i . Potwierdzić klawiszem .
4. Ustawić żadaną temperaturę dla P2  klawiszami  i . Potwierdzić klawiszem .
5. Ustawić wymaganą godzinę rozpoczęcia P2  klawiszami  i . Potwierdzić klawiszem .
6. Analogicznie ustawić temperatury i godziny dla programów P3  i P4 .
7. Po ustawieniu wszystkich parametrów, ustawić pokrętko na następny dzień tygodnia (np. wtorek).
8. Ustawić parametry wszystkich programów dla kolejnego dnia.
9. W podany wyżej sposób ustawić parametry wszystkich programów dla wszystkich kolejnych


- dni lub skopiować programy.
10. Ustawić pokrętko w pozycji START. Regulator rozpocznie prace z nowymi ustawieniami.

### Kopiowanie programów

Na początku należy ustawić parametry programów dla jednego wybranego dnia, zgodnie z opisem powyżej. W poniższym opisie program z poniedziałku będzie skopiowany do wtorku, czwartku i piątku.


1. Po ustawieniu programu dla poniedziałku (pokrętko nadal w pozycji PN), wcisnąć klawisz .
2. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że źródłem programu będzie poniedziałek:

From 1

- Uwaga:** Ponowne naciśnięcie klawisza  spowoduje wyjście z trybu kopiowania.
3. Wybrać pokrętkiem dowolny dzień tygodnia, do

którego ma zostać skopiowany program z poniedziałku, np. wtorek.

4. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że program zostanie skopiowany do wtorku: cyfra 2 będzie pulsować.




5. Nacisnąć **OK** w celu skopiowania programu. Cyfra 2 przestanie pulsować.
6. Ustawić pokrętko na kolejny dzień tygodnia, do którego będzie skopiowany program z poniedziałku, np. czwartek.
7. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że program zostanie skopiowany do czwartku. Cyfra 4 będzie pulsować.
8. Nacisnąć **OK** w celu skopiowania programu. Cyfra 4 przestanie pulsować.

9. Podobnie ustawić pokrętko na piątek i wcisnąć **OK** program zostanie skopiowany.
10. Ustawić pokrętko w pozycji START. Regulator rozpocznie normalną pracę.

### Tryb wakacyjny


W trybie wakacyjnym, regulator nie realizuje programu, tylko utrzymuje zadaną, stałą temperaturę. Użytkownik ustawia przez ile godzin lub dni ma być utrzymywana zadana temperatura.




Rozdzielczość ustawiania czasu wynosi 1 godzinę (w przedziale do 2 dni) lub 1 dzień (w przedziale 3-99 dni). Możliwe jest nastawienie nieskończonego czasu w takim wypadku tryb wakacyjny musi zostać wyłączony ręcznie.

**Ważne:** Aktywowanie trybu wakacyjnego następuje po zatwierdzeniu nastaw klawiszem **OK**. Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Pozostawienie regulatora na ponad 15 sekund powoduje anulowanie nastawy i powrót do normalnej pracy.

## EUROSTER 2026/2026TX


Ustawianie trybu wakacyjnego:



1. Ustawić pokrętko w pozycji START i wcisnąć klawisz . Regulator przechodzi do nastawy temperatury - wskazanie temperatury zaczyna pulsować. Klawiszami  $\oplus$  i  $\ominus$  ustawić żadaną temperaturę, zatwierdzić klawiszem  lub .
2. Na wyświetlaczu pojawi się:
  - z lewej strony czas trwania trybu wakacyjnego,
  - z prawej strony godzina lub data zakończenia trybu wakacyjnego.Klawiszami  $\oplus$  i  $\ominus$  ustawić czas trwania trybu wakacyjnego.
3. Maksymalna liczba godzin wynosi 48. Powyżej tej wartości wybiera się liczbę dni. Prawa liczba

oznacza w takim wypadku datę (na wyświetlaczu pojawia się wyraz „Date” oraz oznaczenie dni tygodnia).

Możliwe jest również nastawienie nieskończonej długości trybu wakacyjnego.

4. Po wejściu w ustawianie długości trybu wakacyjnego, na wyświetlaczu pojawia się “1h”. Kolejność zmian jest następująca: “-” oznacza nieskończoną długość; wyjście z trybu wakacyjnego w takim przypadku odbywa się jedynie ręcznie.
5. Po ustawieniu przedziału, zatwierdzić klawiszem 


### Powrót do normalnej pracy

Regulator powraca do normalnej pracy automatycznie, o oznaczonej godzinie. Jeżeli wybrany przedział czasu był wyrażony w dniach, powrót nastąpi o północy wybranego dnia (czyli na jego początku).

Jeżeli użytkownik planuje wrócić np. w niedzielę,

regulator włączy ogrzewanie w niedzielę o północy i pomieszczenie zdąży osiągnąć normalną temperaturę przed powrotem użytkownika.

W przypadku wybrania nieskończonego czasu, tryb wakacyjny należy wyłączyć ręcznie.

W każdym przypadku tryb wakacyjny wyłącza się przyciskiem 



### **Oznaczenie godziny/dni**

Jeżeli ustawiany czas jest wyrażony w godzinach, po liczbie pokazana jest litera „h”, jeżeli w dniach to na wyświetlaczu pojawia się „d” a nad prawą liczbą napis „Date”.

### **Chwilowa zmiana temperatury**

W odróżnieniu od trybu wakacyjnego, w trybie chwilowej zmiany temperatury nie ustawia się czasu trwania. Jest on aktywny, dopóki nie rozpocznie się następny program.

Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić zadaną temperaturę klawiszami  $\oplus$  i  $\ominus$ . Po 3 sekundach zostanie

ona zapamiętana. Można również potwierdzić nastawę klawiszem . Na wyświetlaczu pojawi się symbol  i wszystkie przyciski oprócz  $\oplus$  i  $\ominus$  zostaną zablokowane.

### **Przykład:**

P1 utrzymuje temperaturę 20°C od godziny 9:00, P2 21°C od 14:00. W południe użytkownik włącza chwilową zmianę temperatury, ustawia 15°C. Temperatura docelowa będzie wynosić:

09:00 ÷ 12:00            - 20°C

12:00 ÷ 14:00            - 15°C

14:00 ÷ .....            - 21°C

Funkcję wyłącza się, przekręcając pokrętko na dowolny dzień tygodnia, a później z powrotem na START.

### **Tryb przeciwwamrozeniowy**


#### **(wyłączenie sterownika po sezonie grzewczym)**


W trybie przeciwwamrozeniowym, regulator przesta-

## EUROSTER 2026/2026TX


wia się na maksymalną oszczędność energii. Jeśli współpracuje z klimatyzacją, wyłącza ją; jeśli zaś steruje ogrzewaniem, utrzymuje jedynie minimalną temperaturę w celu ochrony przed zamrożeniem instalacji (5°C).



Aby włączyć tę funkcję, wcisnąć i przytrzymać klawisz  przez dłużej niż 3 sekundy.




Zawartość wyświetlacza znika, zostaje jedynie mierzona temperatura, symbol zasilania i litery A-F, oznaczające tryb przeciwwamrozeniowy. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk  na przynajmniej 3 sekundy.

### **Blokada nastaw regulatora**

Regulator posiada funkcję blokady nastaw. Włączenie blokady sygnalizowane jest symbolem . W takim

wypadku nie można zmienić żadnych nastaw. Można natomiast je wyświetlić.

Blokowanie regulatora:

1. Ustawić pokrętko w pozycję „SOB”.
2. Przytrzymać  i  przez co najmniej 3 sekundy. Po 3 sekundach regulator zostanie zablokowany, a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
3. Ustawić pokrętko w pozycji „START”.




Odblokowywanie regulatora odbywa się analogicznie.

Zablokowanie nastaw nie wpływa na pracę regulatora.





### **Sprawdzanie czasu pracy**

Regulator posiada funkcję pomiaru czasu pracy urządzenia sterowanego. Jest ona przewidziana do wyznaczania terminu konserwacji lub szacowania kosztów.

Maksymalna zliczana wartość to 999:59. Po osiągnięciu tej wartości licznik zatrzymuje się.

1. Aby wyświetlić czas pracy, wcisnąć przycisk . Regulator wyświetla czas pracy oraz symbol  lub , w zależności od tego, które urządzenie pracuje.



2. Wcisnąć klawisz  (powrót do normalnej pracy) lub wykonać czynności z punktów 3-5, żeby skasować licznik.
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy - cyfry zaczną pulsować.
4. Wcisnąć  wskazanie zmieni się na 000:00 i przestanie pulsować.
5. Regulator powróci do normalnej pracy po 15 sekundach lub po wciśnięciu klawisza .

### Anty-Stop

Regulator jest wyposażony w system Anty-Stop. Urządzenie sterowane (np. pompa) jest włączana przynajmniej na 1 minutę, przynajmniej 1 raz w tygodniu, nawet jeśli regulator jest w trybie przeciwwzrostowym. Działanie jest niezależne od programów i nie jest konfigurowalne.

### Ustawienia fabryczne

#### Sterowanie klimatyzacją

Poniedziałek Piątek	Sobota - Niedziela
P1 06:00 / 23°C	P1 06:00 / 23°C
P2 08:30 / 28°C	P2 11:00 / 22°C
P3 15:00 / 22°C	P3 16:00 / 23°C
P4 23:00 / 25°C	P4 23:00 / 25°C

#### Sterowanie ogrzewaniem

Poniedziałek Piątek	Sobota - Niedziela
P1 06:00 / 20°C	P1 08:00 / 21°C
P2 08:30 / 19°C	P2 08:30 / 21°C
P3 16:00 / 21°C	P3 15:00 / 21°C
P4 23:00 / 19°C	P4 23:00 / 19°C

## **EUROSTER 2026/2026TX**

### **Histereza (wszystkie tryby)**

Fabrycznie ustawiona histereza wynosi 1°C.

### **Ustawienia zworek**

Fabryczne położenie zworek jest następujące:

- typ instalacji: Grzanie,
- wybór czujnika: Wewnętrzny,
- rodzaj algorytmu: ON-OFF,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem spowodowanym rozładowaniem baterii: NIE.

### **9. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**

1. Przycisnąć jednocześnie przyciski “OK” oraz “+” i trzymać je przez czas ok. 5 sekund.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis “de L”.
3. Zwolnić przyciski.
4. Odczekać ok. 5 sekund, regulator wróci do pracy.

### **UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia Euroster 2026 jest zgodny z dyrektywami:


- 2014/35/UE (LVD),
- 2014/30/UE (EMC),
- 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

**[www.euroster.pl](http://www.euroster.pl)**

### **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

- regulator EUROSTER 2026,
- 2 baterie alkaliczne AA,
- kołki montażowe,
- instrukcja obsługi i montażu z gwarancją.


**EUROSTER W WERSJI  
BEZPRZEWODOWEJ TXRX****WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ODBIORNIKA**

- A. Włącznik pracy ciągłej urządzenia grzewczego  
 B. Przycisk do wprowadzania ustawień, diody Led do sygnalizacji  
 C. Przewód wyjściowy.

**USTAWIENIA ODBIORNIKA RX****NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA REGULATORA  
2026TX Z ODBIORNIKIEM (PAROWANIE)**

Każdy regulator oraz każdy odbiornik ma niepowtarzalny numer, który odróżnia go od innych. Nie ma możliwości by jakiegokolwiek regulatory nie sparowane z konkretnym odbiornikiem wpływały na pracę innej pary lub zestawu.

W każdym momencie można sparować regulator z innymi odbiornikami. Przerwa w dopływie prądu, wymiana baterii jak i pełny reset wszystkich ustawień regulatora w żaden sposób nie wpływa na sparowanie urządzeń.



Procedura parowania:

- wcisnąć przycisk RESET (pod klapką frontową),
- zdjąć obudowę regulatora temperatury,
- trzykrotnie nacisnąć przycisk na płycie nadajnika – kontrolka LED zacznie pulsować naprzemiennie kolorem czerwonym i zielonym,
- włożyć odbiornik RX do gniazda sieciowego,
- 3 razy nacisnąć przycisk w odbiorniku - zaświeci

## EUROSTER 2026/2026TX

- się niebieska kontrolka LED,
- po nawiązaniu połączenia w odbiorniku zgaśnie niebieska kontrolka,
- jeśli korzystamy tylko z jednego odbiornika, należy wcisnąć przycisk na płycie nadajnika, kontrolka zgaśnie. Tryb parowania zostanie zakończony.

Jeśli zamierzamy sparować kilka odbiorników (maksymalnie 6) należy:

- po wykryciu pierwszego odbiornika,
- włożyć drugi odbiornik do gniazda sieciowego,
- 3 razy nacisnąć przycisk w odbiorniku - zaświeci się niebieska kontrolka LED,
- po wykryciu odbiornika zgaśnie niebieska dioda,
- analogicznie należy postąpić z połączeniem kolejnych odbiorników, następnie wcisnąć przycisk na płycie nadajnika. Tryb parowania zostanie zakończony.

**Uwaga! Tryb parowania dostępny jest tylko przez 10 minut po włożeniu odbiornika do sieci i resetu**

**lub montażu baterii w regulatorze!**

**Fabryczne pary regulator - odbiornik są sparowane, jednak w razie potrzeby można powtórzyć parowanie.**

### WYBÓR TRYBU PRACY

Trzymając wciśnięty przycisk „B” włożyć odbiornik do gniazda sieciowego. W zależności od ustawionego trybu zaświeci się zielona lub czerwona dioda Led. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia tryb pracy. Po wybraniu trybu odbiornik powróci do pracy.

Kolor zielony - tryb normalnie otwarty (COM – NO). Jest to najczęściej wykorzystywany tryb pracy. Przy aktywnym wskaźniku załączenia urządzenia przewody wyjściowe są zwarte.

Kolor czerwony - tryb normalnie zamknięty (COM – NC). Przy aktywnym wskaźniku załączenia urządzenia przewody wyjściowe są rozwarne.

**Uwaga! Fabrycznie ustawiony jest tryb normalnie otwarty (COM-NO).**

**PIERWSZE URUCHOMIENIE**

Po włożeniu do gniazda sieciowego odbiornik sygnalizuje tryb pracy przekaźnika. Błyśnięcie zielonej diody - tryb normalnie otwarty (COM – NO), czerwonej – tryb normalnie zamknięty (COM – NC).

Każda zmiana stanu regulatora (załączenie /wyłączenie ogrzewania) realizowana jest przez odbiornik natychmiast, natomiast sygnalizacja potwierdzająca odbiór sygnału radiowego z nadajnika powtarzana jest co 15 minut.

**POZIOM SYGNAŁU RADIOWEGO**

Informacja o poziomie sygnału radiowego podawana jest razem z sygnalizacją odbioru sygnału z nadajnika. Odbiór sygnału radiowego sygnalizowany jest kolorem zielonym. Trzykrotne pulsowanie diody oznacza bardzo dobry zasięg, dwukrotne - dobry, a jednokrotne - dostateczny.

**BRAK KOMUNIKACJI RADIOWEJ**

Jeśli komunikacja pomiędzy regulatorem a

odbiornikiem zostanie przerwana (np. rozładowane baterie), i jeśli taki stan trwa 60 minut (brak odpowiedzi z odbiornika), to odbiornik przejdzie w tryb przeciwarzamrozeniowy. Urządzenie grzewcze załączane będzie co 3 godziny na 20 minut, aby nie doprowadzić do wychłodzenia pomieszczeń. W chwili ponownego nawiązania komunikacji (np. wymiana baterii) odbiornik samoczynnie wyłącza system i automatycznie wraca do pracy.

Brak komunikacji radiowej sygnalizowany jest szybkim pulsowaniem zielonej diody.

**PRACA CIĄGŁA URZĄDZENIA GRZEWCZEGO (MAN)**

W przypadku uszkodzenia systemu możliwe jest ręczne załączenie ogrzewania. Należy w odbiorniku RX przesunąć przełącznik w pozycję MAN. Stan taki sygnalizowany jest szybkim pulsowaniem czerwonej diody.

## **EUROSTER 2026/2026TX**

**TABELA Z SYGNALIZACJĄ ODBIORNIKA**

Funkcja	Sygnalizacja
Parowanie	Kolor niebieski
Odbiór sygnału radiowego	Kolor zielony
Brak komunikacji radiowej	Kolor zielony - pulsowanie
Załączenie urządzenia grzew.	Kolor czerwony
Tryb manualny	Kolor czerwony - pulsowanie

### **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

- regulator EUROSTER 2026TX,
- odbiornik RX,
- podstawka pod regulator,
- instrukcja obsługi i montażu z gwarancją,
- 2 baterie alkaliczne AA.

### **UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego EUROSTER 2026TXRX jest zgodny z dyrektywami:

- 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE(RoHS).


Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

**[www.euroster.pl](http://www.euroster.pl)**

**6. PRZYKŁADOWE SCHEMATY PODŁĄCZENIA EUROSTERA 2026TXRX**

Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej pracy instalacji.


**W układzie z urządzeniem zasilanym 230 V 50 Hz**



1. Elektryczna kostka połączeniowa
2. Przewód wyjściowy, wykorzystany styk COM - NO (normalnie otwarty)
3. Euroster RX
4. Euroster TX umieszczony w dowolnym pomieszczeniu

## EUROSTER 2026/2026TX

W układzie z kotłem gazowym



1. Elektryczna kostka połączeniowa
2. Przewód wyjściowy, wykorzystany styk COM - NO (normalnie otwarty)
3. Euroster RX
4. Euroster TX umieszczony w dowolnym pomieszczeniu

## **7. TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUNIĘCIA**

### **Regulator nie załącza urządzenia grzewczego:**

- wymienić baterie koniecznie na nowe, alkaliczne,
- zresetować regulator i ponownie ustawić programy,
- zmienić miejsce zainstalowania regulatora,
- sprawdzić czy diody na odbiorniku (czerwona i zielona) wskazują prawidłowe funkcje,
- sprawdzić czy odbiornik jest prawidłowo podłączony do urządzenia, którym steruje,
- odłączyć odbiornik od urządzenia, którym steruje i sprawdzić czy urządzenie działa poprawnie bez kompletu regulator – odbiornik.

### **Napis OFF na wyświetlaczu:**

- przywrócić regulator do nastaw fabrycznych (strona 9).

### **Pulsowanie wskaźnika baterii lub napis Lo na wyświetlaczu:**

- wymienić baterie na nowe, alkaliczne,
- sprawdzić czystość styków baterii.

### **Brak sygnalizacji załączenia na wyświetlaczu LCD oznacza wyłączone urządzenie:**

- sprawdzić ustawienia mikroprzełączników na regulatorze,
- sprawdzić ustawienia parametrów pracy regulatora: dzień, godzina, temperatura.


### **Urządzenie grzewcze pracuje nieprzerwanie, niezależnie od nastaw regulatora:**

- sprawdzić czy wyłącznik pracy ciągłej znajduje się w pozycji AUTO.

### **8. DANE TECHNICZNE**

- napięcie zasilania odbiornika: 230 V 50 Hz,
- maks. obciążenie odbiornika: 5 A 230 V 50 Hz,
- maks. pobór mocy odbiornika: 1 W,
- temperatura przechowywania: od 0°C do +45°C,
- temperatura pracy: od +5°C do +35°C,
- klasa ochronności: II,
- częstotliwość pracy: 868 MHz,
- maksymalna moc nadawania: < 25 mW,
- klasa regulatora temperatury: IV,
- udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: 2%,
- długość przewodu wyjściowego: 2 m.

**UWAGA! W przypadku reklamacji należy dostarczyć komplet EUROSTER TXRX wraz z kartą gwarancyjną do punktu sprzedaży.**

**WYMIARY**





## KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

Regulator EUROSTER 2026/2026TX numer seryjny.....

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesiące liczonych od daty sprzedaży.
2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Reklamowany sterownik wraz z kartą gwarancyjną należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do producenta po uzgodnieniu formy dostawy.
4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia przez producenta.
5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wyłącznie producent lub inny podmiot działający z wyraźnego upoważnienia producenta.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwej eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

---

Data sprzedaży

Pieczętka firmowa  
i podpis

serwis: tel. (65) 57-12-012

Podmiotem udzielającym gwarancji jest P.H.P.U. AS Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Chumiętki 4, 63-840 Krobia